

NR	PROVINCIA	Ente attuatore/proprietario	Funzione primaria Edificio	Funzione edificio da Piano di Emergenza (1)	Denominazione scuola	Comune di ubicazione	indirizzo	Tipologia strutturale	Numero piani con interrati	Categoria sismica previgente (ante 2005)	Zona sismica vigente (DGR 438/2005)	mod. class sismica	ag (2)	Comuni in Ali. 7 OPCM 3907/10 e smi	n° studenti	Volume [mc]	INDICE DI RISCHIO (SLV) (3)	anno esecuzione verifica	Livello di conoscenza	Anno di progettazione/costruzione	anno ultimo intervento	Tipo di intervento (4)	INDICE DI RISCHIO (SLV) post intervento	Area R4	Edificio in uso	Edificio da demolire USR (5)	Trasm. scheda ricognitiva 2017 (6)	Note					
																													0,950 (mur) np (c.a.) 1,000 (legno)	1,578 (mur) 1,110 (c.a. 1) 1,110 (c.a. 2) 1,000 (c.a. 4)	0,260 (c.a.)	0,356	0,649
1	CH	Comune di Altino	scuola	R	Infanzia - 3 corpi	Altino	Via Teofilo Patini, 40	Muratura	1	1	1	no	0,150974	si	81	1.955	0,950 (mur) np (c.a.) 1,000 (legno)	2016	LC2	1969 2006 2012	-	-	-	NO	SI	NO	SI						
2	CH	Comune di Altino	scuola	R	Primaria - 4 corpi	Altino	Via della Madonna, sn	Muratura C.A. Corpo Scale C.A.	Muratura - 3 C.A. - 2 Scale - 2	1	1	no	0,150974	si	150	4.400	1,578 (mur) 1,110 (c.a. 1) 1,110 (c.a. 2) 1,000 (c.a. 4)	2017	LC2/LC3	1960 2004 2004 2015	2002	R	-	NO	SI	NO	SI						
3	CH	Comune di Altino	scuola	R	Scuola Secondaria di I° - 2 corpi	Altino	Via San Pietro	C.A.		2	1	no	0,150974	si	40	1.950	0,260 (c.a.)	2016	LC3	1987 (c.a.) 1966 (mur)	-	-	-	NO	SI	NO	SI	Eseguita verifica sismica solo del corpo in c.a.					
4	CH	Comune di Archi	scuola	R	Infanzia	Archi	Via E. Sirolli	Muratura	2	2	2	no	0,141469	si	23	2.187	0,356	2017	LC1	1969	2011	M	0,649	-	SI	-	NO						
5	CH	Comune di Archi	scuola	R	Primaria	Archi	Via E. Sirolli	C.A.	3	2	2	no	0,141469	si	91	2.187	0,649	2016	LC1	1969	2011	M	-	NO	SI	NO	NO						
6	CH	Comune di Archi	scuola	R	Secondaria di I° - 2 corpi	Archi	Via SS. Salvatore n.16	Corpo A - Muratura Corpo B	Corpo A - 3	2	2	no	0,141469	si	55	2.057	0,528 (A) 0,468 (B)	2016	LC1	1963 A 1982 B	1997	A	1,000 (A)	NO	SI	-	NO	Su corpo A eseguito adeguamento sismico ai sensi del DM'96					
7	CH	Comune di Ari	scuola	R	Infanzia	Ari	Via Don Beniamino di Felice			4	2	si	0,156032	si	20	1.620	0,528	2008	LC1	1960	-	-	-	-	SI	-	NO						
8	CH	Comune di Ari	scuola	S	Primaria "Alessandrini"	Ari	Via Papa Giovanni XXIII	Muratura	2	4	2	si	0,156032	si	21	2.899	0,197	2016	LC2	1950	1991	altro	-	NO	SI	NO	SI	Funzione strategica: Sede COC					
9	CH	Comune di Arielli	scuola	S	Primaria	Arielli	via Roma, 42			4	2	si	0,141613	si	80	3.980	0,334	2009	LC1	1960	-	-	-	-	SI	-	NO	In corso di affidamento indagini per LC2					
10	CH	Comune di Atessa	scuola	R	Istituto comprensivo "D.Ciampoli" - 2 corpi + pal	Atessa	Via D. Ciampoli,1	Corpo B - C.A.	Corpo B - 3	4	3	si	0,128145	si	290	5890 (B)	np (A) 0,227 (B)	2016	LC2	1970	2016	A	1,000 (A)	NO	SI	NO	SI	Intervento di adeguamento sismico da fondi PAR FAS 2007/2013 (in corso su corpo A)					
11	CH	Comune di Bomba	scuola	R	Primaria	Bomba	Via Roma n.1	Misto muratura e C.A.	2	2	2	no	0,141283	si	26	4.428	0,297	2012	LC2	1963	-	-	-	SI	SI	-	NO						
12	CH	Comune di Bomba	scuola	R	Infanzia "Sofia Spaventa"	Bomba	Vico Municipio 10	C.A.	2	2	2	no	0,141283	si	21	2.099	0,300	2012	LC2	1977	-	-	-	NO	SI	-	NO						
13	CH	Comune di Bucchianico	scuola	R	Infanzia Colle Marconi	Bucchianico	c.da Colle Marconi			2	2	no	0,169275	si	29	1.300	0,560	2013	LC2	1970	-	-	-	NO	SI	NO	SI						
14	CH	Comune di Bucchianico	scuola	R	Infanzia di Tella	Bucchianico	c.da Pubbliconi			2	2	no	0,169275	si	40	700	np	2010	LC2	1970	2010	M	np	NO	SI	NO	SI	Dichiarata verifica eseguita ma non indicato indice di rischio					
15	CH	Comune di Bucchianico	scuola	R	Primaria "Paolo Sinolli"	Bucchianico	via Santa Chiara, 30			2	2	no	0,169275	si	221	6.172	0,190	2009	LC2	1964	2009	M	np	NO	SI	NO	SI						
16	CH	Comune di Bucchianico	scuola	R	Secondaria I° "G. Patrizi"	Bucchianico	via Santa Chiara			2	2	no	0,169275	si	99	-	0,600	2008	LC2	1970	2010	M	0,600	NO	SI	NO	SI						
17	CH	Comune di Canosa Sannita	scuola	R	Infanzia paritaria	Canosa Sannita	Via Degli Eroi			4	2	si	0,13587	si	30	1.664	0,285	2014	np	1950	-	-	-	NO	SI	NO	SI	Scuola paritaria gestita da cooperativa					
18	CH	Comune di Canosa Sannita	scuola	R	Infanzia e Primaria	Canosa Sannita	Via Degli Eroi n. 17			4	2	si	0,13587	si	90	7.715	0,468	2014	np	1962	2007	A	1,000	NO	SI	NO	SI	Intervento di adeguamento sismico scuola non indicato, la palestra usufruisce di fondi CIPE n. 22/2014 per messa in sicurezza sismica					
19	CH	Comune di Carpineto Sinello	scuola	R	Infanzia e Primaria "R. Crisci"	Carpineto Sinello	Via Roma			4	3	si	ag<0,125g	no	39	2.500	0,718	2007	LC3	1959	2007	altro	-	NO	SI	SI	SI	Primaria da accorparsi con Guilmi in nuovo edificio in corso di realizzazione (fondi DPC da OPCM 3728/08)					
20	CH	Comune di Carunchio	scuola	R	Infanzia e Primaria	Carunchio	Via Provinciale, 53			2	2	no	0,132631	si	39	7.135	0,290	np	LC1	1957	-	-	-	NO	SI	NO	SI						
21	CH	Comune di Casacanditella	scuola	R	Primaria e Secondaria I° - 2 corpi	Casacanditella	P.zza Licito			1	1	no	0,166385	si	122	1.989	0,808 (A) 0,234 (B)	2013	LC2	1950	-	-	-	-	SI	-	NO						
22	CH	Comune di Casalbordino	scuola	R	Infanzia "B. Croce"	Casalbordino	via Ascensione			4	3	si	ag<0,125g	no	70	2.630	0,319 (SLD)	2013	LC1	1967	2013	altro	-	NO	SI	SI	SI	Scuola da accorparsi alla Primaria "Paolucci"					
23	CH	Comune di Casalbordino	scuola	R	Infanzia "G. D'Annunzio"	Casalbordino	c.da Difesa Vecchia			4	3	si	ag<0,125g	no	70	2.248	0,319 (SLD)	np	np	1974	-	-	-	NO	SI	NO	SI	Manca valore indice SLV					
24	CH	Comune di Casalbordino	scuola	R	Primaria "Paolucci"	Casalbordino	via Ascensione			4	3	si	ag<0,125g	no	120	6.332	0,376	2015	LC3	1958	2017	M	0,800	NO	SI	NO	SI	Intervento di miglioramento sismico da fondi PAR FAS 2007/2013 (in corso)					
25	CH	Comune di Casalbordino	scuola	R	Primaria "E. Mattei"	Casalbordino	via Pescara, 1			4	3	si	ag<0,125g	no	120	6.332	0,376	2012	LC1	1959	2013	M	np	NO	SI	NO	SI						
26	CH	Comune di Casalanguida	scuola	R	Infanzia e Primaria "E. Croce"	Casalanguida	Via Nuova, 5	Muratura	3	4	3	si	ag>0,125g indagine di sito	no	44	7.890	0,295	2016	LC2	1960	2001	altro	-	-	SI	-	NO						
27	CH	Comune di Casoli	scuola	R	Istituto comprensivo "G. De Petra" e palestra	Casoli	via San Nicola, 34			1	1	no	0,166241	si	445	10.070	np	2009	LC2	1957	2009	A	1,000	NO	SI	NO	SI						
28	CH	Comune di Castel Frentano	scuola	R	Infanzia San Rocco	Castel Frentano	via Caio Sallustio Crispo, 8	Muratura	1	2	2	no	0,142184	si	61	1.235	0,440	2012	LC2	1976	-	-	-	NO	-	NO	NO						
29	CH	Comune di Castiglione Messer Marino	scuola	R	Istituto Comprensivo Statale	Castiglione Messer Marino	piazza della Repubblica			2	2	no	0,154664	si	158	12.852	0,400	2013	LC1	1954	2009	A	1,000	NO	SI	NO	SI	Intervento di adeguamento sismico "parziale"					
30	CH	Comune di Celenza sul Trigno	scuola	R	Infanzia	Celenza sul Trigno	Via Garibaldi	C.A.	3	2	2	no	0,145183	si	28	2.900	0,229	2013	LC2	1960	2016	R	-	NO	SI	NO	SI	in scheda ricognitiva indice 0,130					
31	CH	Comune di Celenza Sul Trigno	scuola	R	Primaria e Secondaria I°	Celenza Sul Trigno	Via Carriera			2	2	no	0,145183	si	68	5.500	0,200	2013	LC2	1960	2016	A	1,000	NO	SI	NO	SI	Intervento di adeguamento sismico fondi CIPE n. 22/2014					
32	CH	Comune di Civitella Messer Raimondo	scuola	R	Infanzia e Primaria	Civitella Messer Raimondo	via Trieste			1	1	no	0,180247	si	24	1.990	0,055	2013	LC1	1962	-	-	-	NO	SI	NO	SI						
33	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Asilo nido via Arenazze	Chieti	via Arenazze	Prefabbricati in C.A. o C.A.P.	1	4	2	si	0,175024	si	-	1.170	0,062	2010	-	1977	-	-	-	NO	SI	np	NO						
34	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Asilo Nido Madonna Delle Piane	Chieti	Via Pescara	Prefabbricati in C.A. o C.A.P.	1	4	2	si	0,175024	si	-	1.146	0,070	2010	LC1	1977	2014	A	1,000	NO	SI	np	NO	Intervento adeguamento sismico con fondi comunali					
35	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Asilo Nido Via Amiterno	Chieti	Via Amiterno	C.A.	1	4	2	si	0,175024	si	-	1.428	0,071	2010	LC1	1970	2014	A	1,000	NO	SI	np	NO	Intervento adeguamento sismico con fondi comunali					
36	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Asilo Nido Via Amendola	Chieti	Via Amendola	Muratura	4	4	2	si	0,175024	si	-	5.068	0,400	2010	LC1	1950	1970	altro	-	NO	SI	np	NO						
37	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Infanzia zona Stadio	Chieti	via Amiterno	C.A.	1	4	2	si	0,175024	si	-	2.543	0,034	2012	LC1	1970	-	-	-	NO	SI	-	NO						
38	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Infanzia "Villaggio Celdit"	Chieti	via Bosio	C.A.	1	4	2	si	0,175024	si	-	1.457	0,043	2012	LC3	1975	-	-	-	NO	SI	np	NO						
39	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Infanzia "Santa Barbara"	Chieti	Via Pachetti 21			4	2	si	0,175024	si	-	1.723	0,268	2008	LC1	1972	2010	A	1,000	-	SI	-	NO						

NR	PROVINCIA	Ente attuatore/proprietario	Funzione primaria Edificio	Funzione edificio da Piano di Emergenza (1)	Denominazione scuola	Comune di ubicazione	indirizzo	Tipologia strutturale	Numero piani con interrati	Categoria sismica previgente (ante 2005)	Zona sismica vigente (DGR 438/2005)	mod. class sismica	ag (2)	Comuni in All. 7 OPCM 3907/10 e smi	n° studenti	Volume [mc]	INDICE DI RISCHIO (SLV) (3)	anno esecuzione verifica	Livello di conoscenza	Anno di progettazione/costruzione	anno ultimo intervento	Tipo di intervento (4)	INDICE DI RISCHIO (SLV) post intervento	Area R4	Edificio in uso	Edificio da dismettereUSR (5)	Trasm. scheda ricognitiva 2017 (6)	Note
40	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Infanzia Madonna delle Piane	Chieti	Madonna delle Piane			4	2	si	0,175024	si	-	2.394	0,268	2009	LC1	1970	-	-	-	-	SI	-	NO	
41	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Infanzia Casone Brecciarola	Chieti	Via Saline 9			4	2	si	0,175024	si	-	2.024	0,282	2008	LC1	1960	2010	A	1,000	-	SI	-	NO	
42	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Infanzia via della Legione	Chieti	via della Legione			4	2	si	0,175024	si	-	1.596	0,289	2008	LC1	1960	-	-	-	-	SI	-	NO	
43	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Infanzia "via Ravizza"	Chieti	via Ravizza			4	2	si	0,175024	si	-	1.362	0,789	2008	LC1	1969	-	-	-	-	SI	-	NO	
44	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Infanzia Tricalle "Via dei Frentani"	Chieti	Via dei Frentani			4	2	si	0,175024	si	-	1.593	0,123	2008	LC1	1961	2016	A	1,000	-	SI	-	NO	Intervento di adeguamento sismico con fondi statali DPC da OPCM 3728/2008
45	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Infanzia "via Pescara"	Chieti	Via Pescara			4	2	si	0,175024	si	-	-	np	2008	-	-	2010	A	1,000	-	SI	-	NO	
46	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Primaria "Brecciarola"	Chieti	Brecciarola			4	2	si	0,175024	si	-	-	np	-	-	-	2009	A	1,000	-	SI	-	NO	
47	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Infanzia e Primaria	Chieti	Via Lanciano 3	Muratura	4	4	2	si	0,175024	si	-	12.096	0,128	2010	LC1	1970	2016	M - A	1,070 (mur) 0,813 (ca)	NO	SI	np	NO	
48	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Infanzia e Primaria "Madonna del Freddo"	Chieti	V.le Filippo Masci	C.A.	3	4	2	si	0,175024	si	-	13.150	0,541	2011	LC1	1987	in appalto	M	np	NO	SI	np	NO	Intervento di miglioramento sismico con fondi CIPE "Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza" sisma 2009 (in appalto)
49	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Primaria "A. Corradi" - 2 corpi	Chieti	via Arenazze	C.A. (A)	3 (A)	4	2	si	0,175024	si	-	13.238	0,113 (1) 0,126 (2)	2008	LC2	1960 1970	-	-	-	NO	SI	-	NO	
50	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Primaria "Tricalle" 2° circolo didattico 3 corpi	Chieti	via dei Frentani	Corpo 1 - Muratura Corpo 2 - C.A. Corpo 3 - C.A.	Corpo 1 - 4 Corpo 2 - 4 Corpo 3 - 4	4	2	si	0,175024	si	-	1.785	0,075	2010	LC1	1965	-	-	-	NO	SI	np	NO	
51	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Primaria "Via Amiterno" e Palestra	Chieti	Via Amiterno	C.A.	2	4	2	si	0,175024	si	-	2.504	0,077	2010	LC3	1978	-	-	-	NO	SI	np	NO	
52	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Primaria "S. Andrea"	Chieti	Via Brigata Maiella 15			4	2	si	0,175024	si	-	5.292	0,124	2008	LC1	1972	-	-	-	-	SI	-	NO	
53	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Primaria "Villaggio Celdit" - 3 corpi	Chieti	Via Campobasso			4	2	si	0,175024	si	-	11.754	0,270 (A) 0,310 (B,C)	2008	LC1	1974 1950	-	-	-	-	SI	-	NO	
54	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Primaria "Via Pescara"	Chieti	Via Pescara 211	C.A.	2	4	2	si	0,175024	si	-	9.610	0,296	2010	LC2	1982	-	-	-	NO	SI	-	NO	Intervento di adeguamento sismico corpo palestra con fondi PISU
55	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Primaria "A. Cesarii" e palestra	Chieti	Via Paolucci, 16			4	2	si	0,175024	si	-	8.073	0,354 (A) 0,750 (pal)	2008	LC1	1971	2010	A	1,000	-	SI	-	NO	
56	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Primaria "Porta Sant'Anna"	Chieti	Via Arniense	Muratura	3	4	2	si	0,175024	si	-	12.572	0,669	2011	LC1	1965	-	-	-	NO	SI	np	NO	
57	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Primaria "via Bosio"	Chieti	via Bosio	C.A.	1	4	2	si	0,175024	si	-	3.420	0,425	2008	LC2	1970	-	-	-	NO	SI	-	NO	
58	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Secondaria I° Mezzanotte - 4 corpi	Chieti	piazza Paolo Carafa	C.A.	4	4	2	si	0,175024	si	-	-	0,000	2011	LC2	1950	-	-	-	-	SI	-	NO	
59	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Secondaria I° "F. Vincentini"	Chieti	Via Arniense, 2			4	2	si	0,175024	si	266	18.136	0,039 (A) 0,040 (pal)	2008	-	1960	-	-	-	-	NO	-	NO	
60	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Secondaria I° "Ortiz" 3 corpi	Chieti	traversa via Teramo,	Corpo 1 - C.A. Corpo 2 - C.A. Corpo 3 - C.A.	corpo 1-3 corpo 2 e 3-1	4	2	si	0,175024	si	-	13.891	0,059	2011	LC1	1979	-	-	-	NO	SI	np	NO	
61	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Secondaria I° "Modesto della Porta"	Chieti	via Don M inzoni	C.A.	5	4	2	si	0,175024	si	-	10.660	0,059	2010	LC2	1976	-	-	-	NO	SI	np	NO	Intervento di adeguamento sismico corpo palestra con fondi PISU
62	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Secondaria I° "G. Chiarini" - 3 corpi	Chieti	Via Spatocco n.46	Corpo 1 - C.A. e Acc Corpo 2 - C.A. e Acc Corpo 3 - C.A. e Acc	3	4	2	si	0,175024	si	-	13.380	0,279 (A,B,C)	2010	LC2	1974	-	-	-	NO	SI	np	NO	
63	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Secondaria I° "V. Antonelli" - 3 corpi	Chieti	Via Amiterno 50, fraz. Chieti Scalo	Corpo 1 - C.A. Corpo 2 - C.A. Corpo 3 - C.A.	Corpo 1 - 3 Corpo 2 - 1 Corpo 3 - 3	4	2	si	0,175024	si	-	18.038	0,375	2010	LC2	1980	-	-	-	NO	SI	np	NO	
64	CH	Comune di Chieti	scuola	R	Secondaria I° "C. De Lollis" - 6 corpi	Chieti	Via Generale Carlo Spatocco N. 46			4	2	si	0,175024	si	-	26.827	0,550 (B) 0,455 (C) 0,555 (D) 0,517 (E) 0,600 (F,G)	2008	-	1969 1970	2016	M	np	NO	SI	np	NO	Intervento miglioramento sismico con fondi comunali su corpi E, F e G
65	CH	Provincia di Chieti	scuola	R	Istituto Magistrale "L. Gonzaga" - 2 corpi	Chieti	Chieti			4	2	si	0,175024	si	542	28.150	0,263 (A) np (B)	2008	LC1	1950	-	-	-	NO	SI	NO	NO	
66	CH	Provincia di Chieti	scuola	R	ITC "R. De Sterlich" - 2 corpi	Chieti	via Colonneta			4	2	si	0,175024	si	965	34.900	0,000 (1) 0,285 (2)	2008	LC1	1970	-	-	-	NO	SI	NO	NO	L'edificio (2) ospita anche la succursale del Liceo Scientifico "Masci"
67	CH	Provincia di Chieti	scuola	R	Liceo Scientifico "F. Masci"	Chieti	via Vernia	Muratura	4	4	2	si	0,175024	si	438	11.477	0,143	2013	LC2	1910 1970 1900	2017	M	in corso	NO	SI	NO	NO	Intervento di miglioramento sismico da fondi PAR FAS 2007/2013 (in corso)
68	CH	Provincia di Chieti	scuola	R	L.S.A. "Nicola da Guardiagrele"	Chieti	via G. D'Aragona 19			4	2	si	0,175024	si	241	11.685	0,010 (A) 0,571 (pal)	2008	LC1	1950 1960	-	-	-	NO	SI	NO	NO	
69	CH	Provincia di Chieti	scuola	R	Convitto Nazionale e Liceo Classico "G.B.Vico" - 2 corpi	Chieti	Corso Marrucino	Muratura	7	4	2	si	0,175024	si	985	49.000	0,404 (1) 0,000 (2)	2015	LC2 LC1	1600 1975	-	-	-	NO	SI	NO	NO	
70	CH	Provincia di Chieti	scuola	R	Istituto Tecnico Industriale "Luigi di Savoia" - 12 corpi	Chieti	Corso Marrucino			4	2	si	0,175024	si	1.530	46.646	0,000	2008	LC1	1910-1980	-	-	-	NO	SI	NO	NO	
71	CH	Provincia di Chieti	scuola	R	Istituto Tecnico Industriale "Luigi di Savoia" - Succursale	Chieti	via De Vincentis - Chieti			4	2	si	0,175024	si	0	11.203	0,375 (A) 0,407 (pal)	2008	LC1	1970 1960	-	-	-	NO	NO	NO	NO	
72	CH	Provincia di Chieti	scuola	R	ITCG "F. Galiani"	Chieti	via Ricci 22			4	2	si	0,175024	si	460	21.485	0,001	2008	LC1	1955	-	-	-	NO	SI	NO	NO	
73	CH	Provincia di Chieti	scuola	R	IPSI A. "U. Pomilio" - 7 corpi	Chieti	Chieti			4	2	si	0,175024	si	541	17.179	0,001 0,005	2008	LC1	1960	-	-	-	NO	SI	NO	NO	
74	CH	Comune di Civitella Messer Raimondo	scuola	R	Infanzia e Primaria	Civitella Messer Raimondo	Via trieste 1	C.A.	-	1	1	no	0,180247	si	24	1.990	0,055	2013	LC1	1962	-	-	-	NO	-	NO	SI	
75	CH	Comune Crecchio	scuola	R	Infanzia Villa Selciaroli	Crecchio	Villa Selciaroli	C.A.	2	4	2	si	0,134804	si	30	2.835	0,490	2016	LC1	1994	-	-	-	NO	SI	-	NO	
76	CH	Comune Crecchio	scuola	R	Infanzia via Piana	Crecchio	Via Piana, 1	Muratura	2	4	2	si	0,134804	si	30	1.306	0,645	2016	LC2	1960	2001	altro	-	NO	SI	-	NO	

NR	PROVINCIA	Ente attuatore/proprietario	Funzione primaria Edificio	Funzione edificio da Piano di Emergenza (1)	Denominazione scuola	Comune di ubicazione	indirizzo	Tipologia strutturale	Numero piani con interrati	Categoria sismica previgente (ante 2005)	Zona sismica vigente (DGR 438/2005)	mod. class sismica	ag (2)	Comuni in All. 7 OPCM 3907/10 e smi	n° studenti	Volume [mc]	INDICE DI RISCHIO (SLV) (3)	anno esecuzione verifica	Livello di conoscenza	Anno di progettazione/costruzione	anno ultimo intervento	Tipo di intervento (4)	INDICE DI RISCHIO (SLV) post intervento	Area R4	Edificio in uso	Edificio da dismettereUSR (5)	Trasm. scheda ricognitiva 2017 (6)	Note
77	CH	Comune Crecchio	scuola	R	Infanzia Villa Tucci	Crecchio	villa Tucci, 51	Muratura	1	4	2	si	0,134804	si	20	1.246	0,942	2016	LC2	1960	-	-	-	NO	SI	-	NO	
78	CH	Comune di Crecchio	scuola	R	Primaria e Secondaria di I° Grado - 3 corpi	Crecchio	via Piana			4	2	si	ag<0,125g	no	-	4.320	np	-	-	1983 2015	2016	A	1,000	NO	SI	NO	SI	Intervento di adeguamento sismico e ampliamento con fondi MIUR da "Scuole Sicure" e art. 10 DL 104/2013 "Mutui BEI"
79	CH	Comune di Cupello	scuola	R	Istituto Comprensivo - 4 corpi	Cupello	viale De Gasperi			4	2	si	0,134804	si	391	6.782	0,336 (A) 0,270 (C) 0,267 (B)	2016	LC1	1970 2000	2016	A	1,000 (A,B,C,D)	NO	-	NO	SI	Il complesso è stato adeguato sismicamente e ampliato con finanziamenti "Scuole sicure" e mutui "BEI" con ultimazione dei lavori il 13.09.2016
80	CH	Comune di Fara San Martino	scuola	R	Infanzia "Beato Giovanni Paolo II"	Fara San Martino	Via Maiella	C.A.	2	1	1	no	0,179341	no	29	1.812	0,270	2012	LC2	1982	-	-	-	NO	SI	NO	SI	
81	CH	Comune di Fara San Martino	scuola	R	Primaria (A) e Micro Nido (B)- 2 corpi	Fara San Martino	Viale IV Novembre	corpo 1 muratura corpo 2 C.A.	Corpo 1-3 corpo 2-2	1	1	no	0,179341	no	89	7.095	0,360 (A) 1,000 (B)	2012	LC2	1950 2008	2008	M	np	NO	SI	NO	SI	
82	CH	Comune di Fara San Martino	scuola	R	Secondaria I° "Giovanni XXII" - 2 corpi	Fara San Martino	Viale G. Garibaldi	Corpo 1 e 2 in C.A.	Corpo 1-3 corpo 2-2	1	1	no	0,179341	no	41	7.353	0,270 (A,B)	2012	LC2	1968	2015	A	1,000	NO	SI	NO	SI	Intervento di adeguamento sismico da fondi PAR FAS 2007/2013
83	CH	Comune Filetto	scuola	R	Scuola "Pio X"	Filetto	Via Isonzo	Muratura	4	2	2	no	0,163469	si	37	2.560	0,266	2016	LC1	1960	2008	M	np	NO	SI	NO	NO	Lavori di miglioramento sismico eseguiti
84	CH	Comune di Fossacesia	scuola	R	Primaria "M. Bianco"	Fossacesia	piazza Fantini, 1			4	3	si	ag<0,125g	no	233	10.428	0,691	2015	LC3	1948	-	-	-	NO	SI	NO	SI	
85	CH	Comune di Francavilla al Mare	scuola	R	Secondaria I° "Masci"	Francavilla al Mare	via Zara			4	3	si	0,133114	si	184	13.040	0,040	np	np	1976	2017	M	0,610	NO	SI	NO	SI	Intervento di miglioramento sismico (in corso) fondi MIUR art. 10 DL 104/2013 "Mutui BEI"
86	CH	Comune di Francavilla al Mare	scuola	R	Secondaria I° "Michetti"	Francavilla al Mare	viale G. D'Annunzio, 54			4	3	si	0,133114	si	200	5.200	0,070	2015	LC2	1960	2017	M	0,840	NO	SI	NO	SI	Intervento di miglioramento sismico (in corso) fondi MIUR art. 10 DL 104/2013 "Mutui BEI"
87	CH	Comune di Francavilla al Mare	scuola	R	Primaria "D'Annunzio" - 2 corpi	Francavilla al Mare	via D'Annunzio			4	3	si	0,133114	si	np	6.039	0,320 (1) 0,340 (2)	2015	LC2	1960	2015	M	0,700 (1) 0,780 (2)	NO	SI	NO	SI	
88	CH	Comune Fresagrandinaria	scuola	S	Infanzia	Fresagrandinaria	Via Madonna delle Grazie	C.A.	3	4	3	si	ag<0,125 indagine di sito	no	25	3.150	0,300	2016	LC2	1955	-	-	-	NO	SI	NO	SI	Funzione strategica: sede Protezione Civile comunale
89	CH	Comune Fresagrandinaria	scuola	R	Primaria e Secondaria di I° Grado	Fresagrandinaria	piazzale della Pace			4	3	si	ag<0,125 indagine di sito	no	75	4.100	np	2016	LC1	1956	2017	M	0,770	NO	SI	NO	SI	
90	CH	Comune di Frisa	scuola	R	Infanzia	Frisa	Via Adriatica n. 13			4	3	si	ag<0,125g	no	42	8.064	0,500	2012	LC2	1962	2017	A	1,000	NO	SI	NO	SI	Intervento di adeguamento sismico da fondi PAR FAS 2007/2013
91	CH	Comune di Frisa	scuola	S	Primaria "E. Labbrozzi"	Frisa	via della Madonna, 10			4	3	si	ag<0,125g	no	79	3.200	0,804	2008	LC1	1950	2007	M	np	NO	SI	NO	SI	
92	CH	Comune di Frisa	scuola	R	Secondaria di I° Grado	Frisa	Via XXIV Maggio - Loc. Guastameroli			4	3	si	ag<0,125g	no	41	2.712	0,790	2012	LC2	1955	2011	M	np	NO	SI	NO	SI	
93	CH	Comune Gessopalena	scuola	R	Infanzia e Primaria "G. Tozzi"	Gessopalena	Via Monte Calvario, 22	Muratura	3	1	1	no	0,176804	si	85	2.591	0,312	2016	LC2	1957	2005	M	np	NO	SI	NO	SI	
94	CH	Comune di Gissi	scuola	R	Infanzia Paritaria	Gissi	Via dello Stadio	Muratura	3	4	3	si	ag<0,125g	no	53	3.101	0,123	2014	np	1960	-	-	-	np	SI	NO	SI	
95	CH	Comune di Gissi	scuola	R	Infanzia	Gissi	C.da Pianospedale	C.A.	1	4	3	si	ag<0,125g	no	35	1.841	0,965	2014	np	2000	-	-	-	NO	SI	NO	SI	
96	CH	Provincia di Chieti	scuola	R	Istituto Comprensivo "Spataro" - 4 corpi	Gissi	via Provinciale	Corpo A - C.A. Corpo B - C.A. Corpo C - C.A. Palestra C.A.	Corpo A - 3 Corpo B - 3 Corpo C - 2 Palestra - 1	4	3	si	ag<0,125 indagine di sito	no	158	15.376	0,250 (B) 0,340 (C) 0,430 (A) 0,500 (pal)	2015	LC2	1980 - 1989	-	-	-	NO	SI	NO	NO	
97	CH	Comune di Gissi	scuola	R	Primaria e Secondaria di I° Grado - 2 corpi	Gissi	Via dello Stadio	Corpo A - C.A. Corpo B - C.A.	Corpo A - 3 Corpo B - 1	4	3	si	ag<0,125g	no	-	7.353	0,752	2010	LC1	1960	-	-	-	NO	SI	NO	NO	
98	CH	Comune di Giuliano Teatino	scuola	R	Infanzia	Giuliano Teatino	Via Fioravante Flacco			4	2	si	0,141658	si	-	2.716	0,152	2008	LC1	1960	np	A	1,000	NO	SI	NO	NO	Intervento di ricostruzione fuori sito con fondi comunali
99	CH	Comune di Giuliano Teatino	scuola	R	Primaria e Secondaria di I° Grado	Giuliano Teatino	Via Fioravante Flacco			4	2	si	0,141658	si	-	1.400	0,113	2008	LC1	1960	2012	A	1,000	NO	SI	NO	NO	Intervento di ricostruzione fuori sito con fondi statali DPC da OPCM 3728/2008 (Edificio originario dismesso ma non demolito)
100	CH	Comune Guardiagrele	scuola	R	Istituto Comprensivo "Cappuccini" - 4 corpi	Guardiagrele	Via Farina, 6	Lotto 1A - C.A. Lotto 1B - C.A. Corpo 4 C.A.	Lotto 1A - 4 Lotto 1B - 4 Corpo 4 - 4	1	1	no	0,176675	si	523	13.160	0,273 (1A,1B) np (2) 0,414 (4)	2016	LC2	1962 1946 1980	2004	altro	-	NO	SI	NO	SI	Edificio beneficia di contributo per adeguamento sismico da fondi OPCM 3728/2008 solo corpo 1
101	CH	Comune Guardiagrele	scuola	R	Istituto Comprensivo via Cavalieri	Guardiagrele	Via Cavalieri, 1	Muratura	4	1	1	no	0,176675	si	176	14.114	0,487	2016	LC2	1920	2000	M	np	NO	SI	NO	NO	
102	CH	Comune di Guardiagrele	scuola	R	Primaria "Villa San Vincenzo"	Guardiagrele	Via San Vincenzo n.1			1	1	no	0,176675	si	0	1.995	0,039	2008	LC1	1968	-	-	-	NO	NO	NO	NO	Edificio dismesso, scuola trasferita in altra Primaria loc. "Piano Fonti" (adeguata) - Edificio assegnatario di contributo per adeguamento sismico da fondi OPCM 3728/2008 trasferito sul corpo 1 della "Cappuccini"
103	CH	Comune di Guardiagrele	scuola	R	Primaria "Comino"	Guardiagrele	Loc. Comino			1	1	no	0,176675	si	37	2.097	0,530	2013	np	1957	-	-	-	NO	SI	NO	SI	
104	CH	Comune di Guardiagrele	scuola	R	Primaria "Piano Fonti"	Guardiagrele	loc. Piano Fonti			1	1	no	0,176675	si	36	1.285	0,476	2013	np	1965	2013	A	1,000	NO	SI	NO	SI	
105	CH	Comune di Guilmi	scuola	S	Primaria Statale	Guilmi	piazza Aldo Moro			2	2	no	ag<0,125g	no	-	1.200	0,125	2008	LC1	1961	2017	A	1,000	NO	SI	SI	NO	Intervento di ricostruzione fuori sito con fondi statali DPC da OPCM 3728/2008 - Accorpamento con Primaria di Carpineto Sinello
106	CH	Comune Lama dei Peligni	scuola	R	Primaria e Secondaria I° "M. Tenore"	Lama dei Peligni	Via Dante Alighieri			1	1	no	0,19569	si	76	5.740	0,198	2015	LC2	1950	2016	M	0,819	NO	SI	NO	SI	
107	CH	Comune Lama dei Peligni	scuola	R	Infanzia	Lama dei Peligni	Via d. Ricciuti			1	1	no	0,19569	si	19	3.630	0,406	2012	LC1	1980	-	-	-	NO	SI	NO	SI	
108	CH	Comune Lanciano	scuola	S	Nido "La Campanella"	Lanciano	Viale Guglielmo Marconi	Muratura	4	4	3	si	0,129742	si	55	4.029	0,200	2015	LC1	anni '30 - '50	1988	altro	-	NO	SI	NO	NO	Funzione strategica : area di attesa
109	CH	Comune di Lanciano	scuola	S	Infanzia "Madonna del Carmine"	Lanciano	Via Nasuti, C.da Madonna del Carmine	Muratura	2	4	3	si	0,129742	si	22	584	0,543	2010	LC2	1960	-	-	-	NO	-	NO	NO	Funzione strategica : area di attesa
110	CH	Comune di Lanciano	scuola	S	Infanzia "Marcianese"	Lanciano	Via Marcianese n.1	Muratura	1	4	3	si	0,129742	si	-	2.365	0,790	-	LC2	1975	-	-	-	NO	-	-	NO	Funzione strategica : area di attesa

NR	PROVINCIA	Ente attuatore/proprietario	Funzione primaria Edificio	Funzione edificio da Piano di Emergenza (1)	Denominazione scuola	Comune di ubicazione	indirizzo	Tipologia strutturale	Numero piani con interrati	Categoria sismica previgente (ante 2005)	Zona sismica vigente (DGR 438/2005)	mod. class sismica	ag (2)	Comuni in All. 7 OPCM 3907/10 e smi	n° studenti	Volume [mc]	INDICE DI RISCHIO (SLV) (3)	anno esecuzione verifica	Livello di conoscenza	Anno di progettazione/costruzione	anno ultimo intervento	Tipo di intervento (4)	INDICE DI RISCHIO (SLV) post intervento	Area R4	Edificio in uso	Edificio da dismettereUSR (5)	Trasm. scheda ricognitiva 2017 (6)	Note	
111	CH	Comune Lanciano	scuola	S	Infanzia "Maria Vittoria"	Lanciano	Via dell'Asilo	Muratura	2	4	3	si	0,129742	si	150	9.200	0,425	2012	LC1	1600	1990	M		NO	-	-	NO	Funzione strategica : area di attesa	
112	CH	Comune di Lanciano	scuola	S	Infanzia "E. D'Amico" - 3 corpi	Lanciano	via Fabbiano Marfisi, loc. Zona 167	Muratura	2	4	3	si	0,129742	si	109	3.089	0,320	-	LC2	1979	-	-	-	NO	-	NO	NO	Funzione strategica : area di attesa	
113	CH	Comune di Lanciano	scuola	S	Infanzia "Rodari"	Lanciano	fraz. Villa Andreoli	Muratura	1	4	3	si	0,129742	si	54	682	0,332	2010	LC2	1960	-	-	-	NO	-	-	NO	Funzione strategica : area di attesa	
114	CH	Comune di Lanciano	scuola	S	Infanzia "Villa Carminello"	Lanciano	Loc. Villa Carminello	Muratura un piano	-	4	3	si	0,129742	si	22	450	0,400	2010	LC2	1970	-	-	-	NO	-	NO	NO	Funzione strategica : area di attesa	
115	CH	Comune Lanciano	scuola	S	Infanzia e Primaria "Principe di Piemonte" - 4 corpi	Lanciano	Piazza della Vittoria 13	Scuola - muratura Ascensore - C.A. Scala acciaio Vano Caldaia - Muratura	Scuola - muratura - 4 Ascensore - 4 Scala acciaio - 4 Vano Caldaia - Muratura	4	3	si	0,129742	si	-	13.179	0,875 (aule) 1,474 (scale) 0,000 (caldaia)	-	LC3	1924 1997	1997	altro	-	NO	-	-	NO	Funzione strategica : area di attesa	
116	CH	Comune Lanciano	scuola	S	Infanzia Torre Sansone	Lanciano	c.da Torre Sansone	-	-	4	3	si	0,129742	si	25	818	3,908	-	-	1959	-	-	-	NO	-	NO	NO	Funzione strategica : area di attesa	
117	CH	Comune Lanciano	scuola	S	Infanzia Villa Gaeta	Lanciano	Fraz. Villa Gaeta	-	-	4	3	si	0,129742	si	41	390	2,680	-	-	1970	-	-	-	NO	-	NO	NO	Funzione strategica : area di attesa	
118	CH	Comune Lanciano	scuola	S	Infanzia Santa Giusta	Lanciano	C.da Santa Giusta	-	-	4	3	si	0,129742	si	46	810	1,718	-	-	1950	-	-	-	NO	-	NO	NO	Funzione strategica : area di attesa	
119	CH	Comune Lanciano	scuola	S	Infanzia Olmo di Riccio	Lanciano	Via Napoli	-	-	4	3	si	0,129742	si	22	2.310	2,233	-	-	1973	-	-	-	SI	-	NO	NO	Funzione strategica : area di attesa	
120	CH	Comune Lanciano	scuola	S	Primaria "Olmo di Riccio"	Lanciano	Via Napoli	C.A.	3	4	3	si	0,129742	si	280	5.204	0,541	2011	LC2	1966	-	-	-	NO	SI	NO	NO	Funzione strategica : area di attesa	
121	CH	Comune di Lanciano	scuola	S	Primaria	Lanciano	via Napoli	-	-	4	3	si	0,129742	si	-	5.204	0,476	-	-	1966	-	-	-	-	-	-	NO	Funzione strategica : area di attesa	
122	CH	Comune di Lanciano	scuola	S	Primaria Rocco Carabba	Lanciano	c.da Madonna del Carmine	-	-	4	3	si	0,129742	si	184	5.393	0,230	-	-	1988	-	-	-	NO	-	NO	NO	Funzione strategica : area di attesa	
123	CH	Comune di Lanciano	scuola	S	Infanzia San Giuseppe	Lanciano	Via Raffaele Paolucci	-	-	4	3	si	0,129742	si	82	1.919	1,365	-	-	1975	-	-	-	NO	-	NO	NO	Funzione strategica : area di attesa	
124	CH	Comune Lanciano	scuola	S	Secondaria di I° "G. D'Annunzio" - 2 corpi	Lanciano	Via Masciangelo	Scuola - C.A. + acciaio Palestra - C.A. + legno	3	4	3	si	0,129742	si	-	3.875	0 (A) 0 (pal)	2015	LC1	1978 1989	-	-	-	-	NO	SI	NO	NO	Funzione strategica : area di attesa
125	CH	Comune di Lanciano	scuola	S	Secondaria I° "G. Mazzini" - 2 corpi	Lanciano	Via Napoli, loc. Olmo di Riccio	-	-	4	3	si	0,129742	si	619	13.484	0,448	-	-	1960	-	-	-	NO	-	NO	NO	Funzione strategica : area di attesa	
126	CH	Provincia di Chieti	scuola	R	Liceo Classico "V. Emanuele II" - 5 corpi	Lanciano	Via Bologna - via del Mare	Corpo 1 - C.A. Corpo 2 - C.A. Corpo 3 - C.A. Corpo 4 - C.A. Corpo 5 - C.A.	Corpo 1 - 3 Corpo 2 - 3 Corpo 3 - 3 Corpo 4 - 1 Corpo 5 - 1	4	3	si	0,129742	si	1.248	23.794	0,011 (3) 0,023 (2) 0,107 (1) 0,334 (4,5)	2014	LC2	1963 1971	-	-	-	NO	SI	NO	SI	Funzione strategica : area di attesa	
127	CH	Provincia di Chieti	scuola	R	Istituto Tecnico Industriale "L. Da Vinci" - 7 corpi	Lanciano	Via Guido Rosato	Strutture in C.A.	Strutt. 1 - 4 Strutt. 2 - 3 Strutt. 3 - 3 Strutt. 4 - 5 Strutt. 5 - 1 Strutt. 6 - 1 Strutt. 1 - 1	4	3	si	0,129742	si	754	39.000	0,012 (2,5,6) 0,047 (4) 0,052 (1) 0,254 (3) 2,749 (7)	2015	LC2	1976 1996	-	-	-	NO	SI	NO	NO	Funzione strategica : area di attesa	
128	CH	Comune di Miglianico	scuola	R	Infanzia "Donna Giulia di Bene"	Miglianico	via Borgo Forno	-	-	4	3	si	0,142241	si	100	3.200	in corso	np	np	1985	2014	A	np	NO	SI	NO	SI	Intervento di adeguamento "parziale" (verifica in corso)	
129	CH	Comune di Miglianico	scuola	R	Primaria	Miglianico	Via Martiri Zannoli n. 35	-	-	4	3	si	0,142241	si	120	10.200	in corso	np	np	1960	2007	M	np	NO	SI	NO	SI	Intervento con fondi regionali non specificati (verifica in corso)	
130	CH	Comune di Miglianico	scuola	R	Secondaria di I° "G. Valignani" (2 corpi)	Miglianico	Via Roma, 1	Corpo A - C.A. Corpo B - C.A.	Corpo A - 4 Corpo B - 5	4	3	si	0,142241	si	55	8.000	0,402 (1) 0,331 (2)	2016	LC2	1957	-	-	-	NO	SI	NO	SI		
131	CH	Comune Montenerodomo	scuola	S	Secondaria di I°	Montenerodomo	Via Giusti	Muratura	3	2	2	no	0,207674	si	31	2.083	0,173	2016	LC1	1960	2006	R	-	NO	SI	NO	SI		
132	CH	Comune di Montedorisio	scuola	R	Primaria	Montedorisio	P.zza Umberto I n.24	-	-	4	3	si	ag<0,125g	no	118	7.882	0,250	2016	LC2	1930	-	-	-	NO	SI	NO	SI		
133	CH	Comune di Montedorisio	scuola	R	Secondaria di I° e Infanzia "E. Molisani"	Montedorisio	Via Madonna delle Grazie	-	-	4	3	si	ag<0,125g	no	156	7.120	0,600	2014	LC2	1948	2008	R	-	NO	SI	NO	SI		
134	CH	Comune di Mozzagrogna	scuola	R	Infanzia "Villa Romagnoli"	Mozzagrogna	Via Principale	Muratura	3	4	3	si	ag<0,125g	no	70	2.140	0,594	2016	LC1	1960	2015	altro	-	NO	-	-	NO		
135	CH	Comune di Mozzagrogna	scuola	R	Infanzia "Cornice"	Mozzagrogna	C.da Lucianetti	Muratura	1	4	3	si	ag<0,125g	no	35	704	0,615	2016	LC1	1959	2011	altro	-	NO	-	-	NO		
136	CH	Comune di Mozzagrogna	scuola	R	Primaria "M.N. Fosco"	Mozzagrogna	Viale Frentano	Muratura	3	4	3	si	ag<0,125g	no	115	2.957	0,752	2016	LC1	1952	2014	altro	-	NO	-	-	NO		
137	CH	Comune di Orsogna	scuola	R	Infanzia e Primaria	Orsogna	Corso Umberto	-	-	2	2	no	0,154724	si	310	21.800	0,930	2015	LC2	1915	2015	M	0,93	NO	SI	NO	SI		
138	CH	Comune di Orsogna	scuola	R	Secondaria I° "R.Paolucci" - 2 corpi	Orsogna	Via Achille Rosica, 18	Palestra - C.A.	Palestra - C.A. - 1	2	2	no	0,154724	si	160	4.956	0,700 (aule) 0,031 (pal)	2016	LC1	1970	-	-	-	NO	SI	NO	SI		
139	CH	Comune di Ortona	scuola	R	Secondaria I° "D. Pugliesi"	Ortona	largo Riccardi, 2	-	-	4	3	si	ag<0,125g	no	103	8.413	0,620	2015	LC2	1930	2015	M	0,860	NO	SI	NO	SI		
140	CH	Comune di Ortona	scuola	R	Primaria San Francesco	Ortona	p.za San Francesco	-	-	4	3	si	ag<0,125g	no	2.019	9.690	np	np	np	1925	2005	M	np	NO	SI	NO	SI	Intervento di miglioramento sismico non specificato	

INE	PROVINCIA	Ente attuatore/proprietario	Funzione primaria Edificio	Funzione edificio da Piano di Emergenza (1)	Denominazione scuola	Comune di ubicazione	indirizzo	Tipologia strutturale	Numero piani con interrati	Categoria sismica previgente (ante 2005)	Zona sismica vigente (DGR 438/2005)	mod. class sismica	ag	(2)	Comuni in All. 7 OPCM 3907/10 e smi	n° studenti	Volume [mc]	INDICE DI RISCHIO (SLV) (3)	anno esecuzione verifica	Livello di conoscenza	Anno di progettazione/costruzione	anno ultimo intervento	Tipo di intervento (4)	INDICE DI RISCHIO (SLV) post intervento	Area R4	Edificio in uso	Edificio da smettere USR (5)	Trasm. scheda ricognitiva 2017 (6)	Note
141	CH	Comune di Palena	scuola	S	Primaria e Secondaria I° via Frentana	Palena	Via Frentana, 2	Muratura	3	1	1	no	0,231561	si	127	12.500	0,002	2016	LC2	1946	-	-	-	SI	SI	NO	SI	Indice di rischio da controllare, edificio in R4	
142	CH	Comune di Palena	scuola	R	Infanzia - 2 corpi	Palena	Via Frentana n.1			1	1	no	0,231561	si	-	27.285	0,274	-	-	1960 1965	-	-	-	SI	SI	NO	SI	Edificio in R4	
143	CH	Comune Palmoli	scuola	S	Primaria e Secondaria I°	Palmoli	via Giovanni XXIII, 2	Muratura	4	2	2	no	ag<0,125 indagine di sito	no	150	6.953	0,300	2016	LC1	1964	-	-	-	NO	-	-	NO	Funzione strategica: Sede COC	
144	CH	Comune di Palmoli	scuola	R	Infanzia	Palmoli	P.zza Bernini	Muratura	2	2	2	no	ag<0,125g	no	36	1.593	0,069	2013	LC1	1959	-	-	-	NO	-	NO	NO		
145	CH	Comune di Perano	scuola	R	Micronido	Perano	Via Impicciaturo	-	-	2	2	no	0,135534	si	23	800	1,000	-	-	2009	-	-	-	NO	SI	NO	SI		
146	CH	Comune di Perano	scuola	R	Infanzia	Perano	Via Duca degli Abruzzi, 130	-	-	2	2	no	0,135534	si	40	1.606	0,453	np	LC2	1960	2015	M	np	NO	SI	NO	SI		
147	CH	Comune di Perano	scuola	R	Primaria e Secondaria I°	Perano	Via Duca degli Abruzzi, 132	-	-	2	2	no	0,135534	si	113	4.534	np	2006	np	1960 2008	2006	A	1,000	NO	SI	NO	SI	Interventi di adeguamento sismico da fondi statali L 289/2002	
148	CH	Comune di Pretoro	scuola	R	Infanzia e Primaria	Pretoro	Via Dei Mulini	-	-	2	2	no	0,185647	si	36	1.989	0,310	-	-	1958	-	-	-	NO	-	NO	NO		
149	CH	Comune di Quadri	scuola	R	Primaria e Secondaria di I°	Quadri	Via della Stazione, 64	Muratura	2	2	2	no	0,193263	si	88	4.361	0,278	2015 - 2017	LC2	1960	2005	M	0,574	-	-	NO	SI		
150	CH	Comune Rapino	scuola	S *	Infanzia	Rapino	via Collesco, 32	C.A.	2	1	1	no	0,175083	si	35	2.300	0,216	2013	LC2	1972	-	-	-	NO	SI	NO	SI	(*) Funzione strategica: area di attesa	
151	CH	Comune Rapino	scuola	S	Primaria e Secondaria di I° - 3 corpi	Rapino	via Colle Cese 35	Corpo A - C.A. Corpo B - Muratura Corpo C - C.A.	Corpo A - 3 Corpo B - np Corpo C - np	1	1	no	0,175083	si	102	4.288	0,199 (A)	2013	LC1	1950 2003	-	-	-	NO	SI	NO	SI		
152	CH	Comune di Ripa Teatina	scuola	R	Infanzia "M. Buonarroti"	Ripa Teatina	p.za Marconi			4	3	si	0,148251	si	97	1.180	0,300	2008	LC2	1970	2008	altro	-	NO	SI	NO	SI		
153	CH	Comune di Ripa Teatina	scuola	R	Primaria e Secondaria di I° "M. Buonarroti"	Ripa Teatina	via Roma, 64			4	3	si	0,148251	si	240	7.978	0,319	2015	LC2	1970	2015	altro	-	NO	SI	NO	SI		
154	CH	Comune di Roccamontepiano	scuola	R	Infanzia	Roccamontepiano	Via Scuole Riunite, 20			1	1	no	0,178890	si	37	1.600	np	2007	LC2	1960	2009	A	0,783	NO	-	-	SI	Miglioramento sismico con fondi CIPE 143/2006 del 17.11.2006	
155	CH	Comune di Rocca San Giovanni	scuola	R	Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" - 3 corpi	Rocca San Giovanni	Via Raffaele Paolucci	Corpo A - Acc-Calco str Corpo B - C.A. Corpo C - Muratura.	Corpo A - 2 Corpo B - 4 Corpo C - 2	4	3	si	ag<0,125g	no	115 + 48 + 40	8.965	Corpo 1 - 0,4 Corpo 2 - 1 Corpo 3 - 0,27	2012	LC2 (1) LC3 (2) LC2 (3)	1960 1982 2006	-	-	-	NO	-	NO	NO		
156	CH	Comune Roccascalegna	scuola	S	Infanzia	Roccascalegna	Via della Libertà	C.A.	3	1	1	no	0,159728	si	30	1.200	0,793	-	LC2	1967	-	-	-	NO	-	-	NO		
157	CH	Comune di Roccaspinaveti	scuola	S	Infanzia	Roccaspinaveti	corso Italia			2	2	no	0,135775	si	-	1.200	0,283	-	-	1962	-	-	-	-	-	-	NO		
158	CH	Comune di San Buono	scuola	R	Infanzia "Maria Immacolata"	San Buono	Via Aldo Moro n. 2			2	2	no	ag<0,125g	no	16	2.567	np	np	LC2	1960	-	-	-	NO	SI	NO	SI	Con fondi MIUR eseguita campagna di indagini (LC2) manca verifica sismica	
159	CH	Comune di San Buono	scuola	R	Primaria "C. Cupaiolo"	San Buono	Via Aldo Moro n. 3			2	2	no	ag<0,125g	no	19	6.318	0,640	2013	LC1	1957	2007	R	-	NO	SI	NO	SI		
160	CH	Comune di San Martino sulla Marrucina	scuola	R	Infanzia	San Martino sulla Marrucina	via Porta da Capo	Muratura	3	1	1	no	0,167499	si	28	2.435	0,126	-	LC2	1960	2016	A	1,000	NO	SI	NO	NO	Intervento di adeguamento sismico con fondi statali DPC da OPCM 3728/2008 (in corso)	
161	CH	Comune di San Martino sulla Marrucina	scuola	R	Primaria - 2 corpi	San Martino sulla Marrucina	Via Porta da Capo	Corpo A - muratura Corpo B - C.A.	Corpo - A 3 Corpo - B 2	1	1	no	0,167499	si	18	3.734	0,000	-	LC1	1960	-	-	-	-	-	-	NO		
162	CH	Comune di San Salvo	scuola	R	Infanzia Ripalta	San Salvo	Via Ripalta			4	3	si	ag<0,125g	no	18	1.680	0,15 (A) 0,263 (B)	-	LC1	1960 (A) 1980 (B)	2009 (A)	M	-	NO	-	-	NO		
163	CH	Comune di San Salvo	scuola	R	Infanzia C.da Stingi	San Salvo	Via Verdi, 9	C.A.	1	4	3	si	ag<0,125g	no	114	4.150	0,285	2013	LC3	1987	-	-	-	NO	-	NO	SI	in scheda ricognitiva indice 0,235	
164	CH	Comune di San Salvo	scuola	R	Primaria Ripalta	San Salvo	Via L. Della Robbia, 1	C.A.	2	4	3	si	ag<0,125g	no	193	4.515	0,350	2013	LC3	1987	-	-	-	NO	-	NO	SI	in scheda ricognitiva indice 0,339	
165	CH	Comune di San Salvo	scuola	R	Secondaria I° "Salvo D'Acquisto"	San Salvo	Via Scopelliti - c.so Villa Comunale	Muratura	4	4	3	si	ag<0,125g	no	647	25.036	0,413	2013	LC1	1964	2009	A	-	NO	-	-	NO		
166	CH	Comune di San Salvo	scuola	R	Infanzia via Firenze	San Salvo	Via Firenze	Muratura	2	4	3	si	ag<0,125g	no	161	6.600	0,675	2013	LC1	1955	-	-	-	NO	-	-	NO		
167	CH	Comune di San Vito Chietino	scuola	R	Primaria	San Vito Chietino	Fraz. Sant'Apollinare			4	3	si	ag<0,125g	no	-	2.999	0,349	-	-	1969	-	-	-	-	-	-	NO		
168	CH	Comune di Santa Maria Imbaro	scuola	R	Infanzia Capoluogo	Santa Maria Imbaro	via Roma, 1			4	3	si	ag<0,125g	no	49	3.460	0,276	2013	LC2	1980	-	-	-	NO	SI	NO	SI		
169	CH	Comune di Santa Maria Imbaro	scuola	R	Primaria "C. Fattore"	Santa Maria Imbaro	via Gesi, 50			4	3	si	ag<0,125g	no	38	3.545	0,456	2013	LC2	1970	1988	altro	-	NO	SI	NO	SI	Eseguito intervento di SOPRAELEVAZIONE nel 1988	
170	CH	Comune Sant'Eusanio del Sangro	scuola	R	Secondaria I°	Sant'Eusanio del Sangro	Piazza Cesare De Titta	Muratura	2	2	2	no	0,150539	si	25	2.270	0,442	2016	LC1	1919	1975	altro	-	NO	-	NO	SI	in scheda ricognitiva indicati 50 alunni e 1.707 mc - verificare	
171	CH	Comune Scerni	scuola	S	Secondaria I° via Dante Alighieri	Scerni	Via Dante Alighieri	Muratura	4	4	3	si	ag<0,125g	no	70	7.900	0,406	-	LC1	1950	-	-	-	NO	-	-	NO		
172	CH	Comune Scerni	scuola	s	Primaria - 2 corpi (scuola - palestra)	Scerni	Via IV Novembre	C.A.	4	4	3	si	ag<0,125g	no	177	6.500	0,659 (scuola)	-	LC1	1960	-	-	-	NO	SI	NO		Funzione strategica: area di accoglienza	
173	CH	Comune di Tollo	scuola	R	Primaria Capoluogo (Edificio Scuola e Palestra)	Tollo	Via Mazzini			4	3	si	0,125926	si	177	6.064	0,265	-	LC1	1956 (sc) 1973 (pal)	-	-	-	NO	-	-	NO		

NR	PROVINCIA	Ente attuatore/proprietario	Funzione primaria Edificio	Funzione edificio da Piano di Emergenza (1)	Denominazione scuola	Comune di ubicazione	indirizzo	Tipologia strutturale	Numero piani con interrati	Categoria sismica previgente (ante 2005)	Zona sismica vigente (DGR 438/2005)	mod. class sismica	ag	Comuni in All. 7 OPCM 3907/10 e smi	n° studenti	Volume [mc]	INDICE DI RISCHIO (SLV) (3)	anno esecuzione verifica	Livello di conoscenza	Anno di progettazione/costruzione	anno ultimo intervento	Tipo di intervento (4)	INDICE DI RISCHIO (SLV) post intervento	Area R4	Edificio in uso	Edificio da dismettereUSR (5)	Trasm. scheda ricognitiva 2017 (6)	Note	
174	CH	Comune di Tollo	scuola	R	Primaria Statale	Tollo	Via Gramsci			4	3	si	0,125926	si	74	3.800	0,273	-	-	1976	-	-	-	NO	-	NO	NO		
175	CH	Comune di Tollo	scuola	R	Primaria Statale via Mazzini	Tollo	Via Mazzini			4	3	si	0,125926	si	-	10.365	0,339	-	-	1960	-	-	-	-	-	-	NO		
176	CH	Comune di Tollo	scuola	R	Secondaria I°	Tollo	Via Cavour			4	3	si	0,125926	si	-	3.880	0,465	-	-	1960	-	-	-	-	-	-	NO		
177	CH	Comune di Torrecchia Teatina	scuola	R	Primaria "R. Levi Montalcini"	Torrecchia Teatina	Via Castellerrato n. 29			4	3	si	0,147292	si	190	7.600	0,300	-	-	1988	2015	A	1,000	-	-	-	SI	Edificio adeguato alle norme del D.M. 14.01.2008 nel biennio 2014 - 2015 (programma "Scuole sicure")	
178	CH	Comune di Torrecchia Teatina	scuola	R	Primaria "G. Rocchetti" (Corpo A e B)	Torrecchia Teatina	Via Roma n. 66			4	3	si	0,147292	si	122	2.810	0,438	-	LC2	1979A 2004B	-	-	-	-	-	NO	SI	Complesso costituito da 3 corpi: A, B e C (mensa realizzata nel 2010 con l'applicazione del D.M. 14.01.2008)	
179	CH	Comune di Torrecchia Teatina	scuola	R	Secondaria di I°	Torrecchia Teatina	Via Roma n. 64			4	3	si	0,147292	si	100	5.600	0,770	-	-	1957	2011	A	-	-	-	NO	SI	Edificio adeguato alle norme del D.M. 14.01.2008 nel 2011 con finanziamento regionale	
180	CH	Comune di Tornareccio	scuola	S	Primaria e Secondaria di I°	Tornareccio	viale Don Bosco, 10			2	2	no	0,125023	si	117	7.435	np	2016	LC2	1968 1985	np	A	1,000	NO	SI	NO	SI	Intervento finanziato da art. 10 DL 104/2013	
181	CH	Comune di Vacri	scuola	R	Primaria e Secondaria di I° - 2 corpi	Vacri	Vacri			4	2	si	0,158013	si	-	4.665	0,295 (A) 0,526 (B)	-	-	1962	-	-	-	-	-	-	NO		
182	CH	Provincia di Chieti	scuola	R	Istituto Tecnico Industriale "Palizzi" - 7 corpi	Vasto	Via dei Conti Ricci, n.25	Corpo 1 - C.A. Corpo 2 - C.A. Corpo 3 - C.A. Corpo 4 - C.A. Corpo 5 - C.A. Corpo 6 - C.A. Corpo 7 - C.A.	Corpo 1 - 3 Corpo 2 - 4 Corpo 3 - 3 Corpo 4 - 3 Corpo 5 - 3 Corpo 6 - 3 Corpo 7 - 2	4	3	si	ag>0,125 indagine di sito	no	1.335	26.877	0,366 (1 - 6) 0,722 (7)	2015	LC2	1974 (1 e 2) 2001 (3)	-	-	-	-	NO	SI	NO	SI	
183	CH	Provincia di Chieti	scuola	R	Istituto tecnico industriale "Mattei" - 8 corpi	Vasto	Via San Rocco n.1	Corpo A1 - Pref. Corpo B2 - Pref. Corpo C3 - Pref. Corpo D4 - Pref. Corpo A2 - Pref. Corpo B2 - Pref. Corpo C2 - Pref. Corpo A3 - Pref. Corpo B3 - Pref. Corpo P - Pref.	Corpo A1 - 3 Corpo B2 - 3 Corpo C3 - 1 Corpo D4 - 3 Corpo A2 - 2 Corpo B2 - 3 Corpo C2 - 2 Corpo A3 - 1 Corpo B3 - 1 Corpo P - 1	4	3	si	ag>0,125 indagine di sito	no	2.155	43.156	0,370 (A1,A2,C2,D1) 0,470 (C1) 0,680 (P) 0,950 (A3) 1,000 (B3)	2015	LC2	1980 (A1,B1,C1,D1,P) 1995 (A2,B2,C2) 2002 (A3,B3)	-	-	-	-	NO	SI	NO	SI	
184	CH	Comune di Vasto	scuola	R	Primaria "L.Martella"	Vasto	Via Bachelet			4	3	si	ag<0,125g	no	700	18.500	0,576	-	LC1	1980	-	-	-	-	-	-	SI	in scheda ricognitiva indice 0,760	
185	CH	Comune di Vasto	scuola	R	Infanzia "Santa Lucia"	Vasto	Via della Libertà, 4 bis/A			4	3	si	ag<0,125g	no	200	4.300	0,530	2013	LC2	1975	-	R	-	NO	-	-	SI	in scheda ricognitiva indice 0,579	
186	CH	Comune di Vasto	scuola	R	Primaria e Infanzia "Incoronata"	Vasto	Via Incoronata, 218			4	3	si	ag<0,125g	no	199	4.300	0,579	2013	LC1	1975	2007	ampliamento	-	NO	-	NO	SI	Ampliamento nel 2007	
187	CH	Comune di Vasto	scuola	R	Infanzia "S. Smerilli"	Vasto	Via Sant'Antonio Abate, 41			4	3	si	ag<0,125g	no	50	1.130	1,000	2006	LC3	2006	-	-	-	-	-	NO	SI	Edificio ricadente in area a vincolo idrogeologico R.D. 2367/23	
188	CH	Comune di Vasto	scuola	R	Infanzia "Stella Maris"	Vasto	Viale Dalmazia			4	3	si	ag<0,125g	no	40	1.650	0,440	2013	LC2	1980	-	-	-	NO	-	-	SI		
189	CH	Comune di Vasto	scuola	R	Infanzia "San Paolo"	Vasto	Via A. de Gasperi			4	3	si	ag<0,125g	no	40	1.650	0,440	2016	LC2	1980	-	-	-	NO	-	-	SI		
190	CH	Comune di Vasto	scuola	R	Asilo Nido "Incoronata"	Vasto	Via Incoronata, 230			4	3	si	ag<0,125g	no	50	4.500	1,000	2007	LC3	2007	-	-	-	NO	-	-	SI		
191	CH	Comune di Villamagna	scuola	R	LC. Statale di Buccianico	Villamagna	Via Fonte Grande	C.A.	3	4	2	si	0,148643	si	-	2.500	0,281	2013	LC2	1982	-	-	-	NO	-	-	NO		

(1) Altra funzione a carattere "strategico" ospitata dall'edificio scolastico e individuata nel vigente Piano di Emergenza comunale (es. centro COC/COM, ricovero, area attesa, etc.)

(2) ag = Pericolosità sismica di base, espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno «ag» per un tempo di ritorno di 475 anni in condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante, così come riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.1.2008: il valore rappresentativo della pericolosità sismica di ciascun comune è il valore più elevato di ag fra i centri e nuclei ISTAT del comune. L'elenco dei comuni Italiani con indicazione della ag è riportato in Allegato 7 alla OPCM 3907/2010 e s.m.i..

(3) Indice di rischio calcolato in base alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008): valori prossimi o superiori all'unità caratterizzano casi in cui il livello di rischio è prossimo a quello richiesto dalle norme; valori bassi, prossimi allo zero, caratterizzano casi ad elevato rischio sismico

Tipologia dell'intervento eseguito sull'edificio:

A = adeguamento sismico  
M = miglioramento sismico  
R = rafforzamento locale  
altro= interv. non strutturale

(5) Edificio da dismettere secondo il piano di razionalizzazione delle sedi dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR)

(6) Dati comunicati dall'Ente proprietario per mezzo di "scheda ricognitiva 2017" inviata a tutti i proprietari/gestori di edifici scolastici pubblici sul territorio regionale (attuazione DGR n. 74 del 24/02/2017) scheda disponibile all'indirizzo <http://protezionecivile.regione.abruzzo.it/index.php/verifiche-sismiche-e-interventi-antisismici>